



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Лапа В.І.



**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 09 2019 року

№ 12.2-18-1/19581

Об'єкт експертизи: Теплообмінники пластинчаті згідно з додатком до Висновку
виготовлені у відповідності із ДСТУ EN 305-2001 «Теплообмінники. Визначання експлуатаційних характеристик теплообмінників та загальна методика випробовування для встановлення експлуатаційних характеристик усіх теплообмінників»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: за ДКПП 28.25.11-30.00; за УКТЗЕД 8419 50 00 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: системи тепло-, холодопостачання та гарячого водопостачання промислових та цивільних споживачів, харчова промисловість, та інші промислові технологічні теплообмінні процеси

Країна-виробник: Україна, ТОВ «НВП «ЕФЕКТ ГРУП», 02232, м. Київ, проспект Маяковського, 68 оф. 233; тел. (044)-383-33-45; 3833345@gmail.com; <https://effect-group.com.ua/>; Виробничі потужності: 02125; Київ. вул. Старосільська, 1К; код за ЄДРПОУ 38831679
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НВП «ЕФЕКТ ГРУП», 02232, м. Київ, проспект Маяковського, 68 оф. 233; тел. (044)-383-33-45; 3833345@gmail.com; <https://effect-group.com.ua/>; код за ЄДРПОУ 38831679
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСТУ EN 305-2001 «Теплообмінники. Визначання експлуатаційних характеристик теплообмінників та загальна методика випробовування для встановлення експлуатаційних характеристик усіх теплообмінників». Еквівалентний рівень шуму не повинен перевищувати ГДР 80 дБА відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку», еквівалентний скоригований рівень загальної вібрації не повинен перевищувати ГДР 50 дБ (по віброприскоренню) відповідно до вимог з ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 03 09 2019 року

№12.2-18-1/ 19581

Теплообмінники пластинчаті, які виробляються у відповідності із ДСТУ EN 305-2001 «Теплообмінники. Визначання експлуатаційних характеристик теплообмінників та загальна методика випробовування для встановлення експлуатаційних характеристик усіх теплообмінників», ТОВ «НВП «ЕФЕКТ ГРУП»:

«PE 0,075», «PE 0,032», «PE 0,135», «PE 0,26», «PE 0,085», «PE 0,55», «PE 0,61», «PE 0,55», «PE 0,27», «PE 0,44», «PE 0,64», «PE 0,91», «PE 1,18», «PE 0,56», «PE 1,01», «PE 1,46», «PE 1,91», «PE 1,53», «PE 2,14», «PE 2,76», «PE 3,37», «PE 0,12», «PE 1», «PE 1,67», «PE 2,34», «PE 3,01», «PE3,68», «PE 2,6», «SM 10», «FP05», «FP09», «FP 20», «FP 22», «FP 10», «FP 14», «FP 16», «FP 205», «FP 31», «FP 40», «FP 50», «FP 41», «FP 60», «FP 80», «FP 405», «FP 70», «FP 100», «Н 0,1», «Н 0,06», «Н 0,177», «Н 0,213», «Н 0,25», «Н 0,427», «Н 0,436», «Н 0,5».

Державна установа «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №9035 від 27 серпня 2019 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії, директор
Державної установи «Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва Національної академії
медичних наук України»



Чернюк В.І.